

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ TC RU C-RU.АЮ64.В.00654

Серия RU № 0045915

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ "ПОЛИСЕРТ"
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ", Адрес: 129226, г.
Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12а; 129110 Москва, ул. Щепкина, 47 (фактический), Телефон: (495)
9951026, Факс: (495) 9951026, E-mail: info@certif.ru, Аттестат рег. № РОСС RU 0001.10АЮ64, выдан
14.02.2011; Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ",
Адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д. 9; фактический адрес: 443022 г. Самара, улица
Кабельная, д. 9, тел.: (846) 228-23-73, факс: (846) 992-62-88, e-mail: scc@samaracable.ru, ОГРН:
1026301512027

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ", Адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д. 9; фактический адрес: 443022 г.
Самара, улица Кабельная, д. 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабель силовой, не распространяющий горение с низким дымо- и газовыделением, для
стационарной прокладки, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой пониженной пожарной опасности, с
числом жил из ряда: (1; 2; 3; 4; 5), сечением медных или алюминиевых жил от 1,5 мм² до 630 мм²
включительно, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS,
АВВГнг(А)-LS, АВВГЭнг(А)-LS, ВБШнг(А)-LS, АББШнг(А)-LS, изготовленный по ТУ 16.К71-310-2001.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ТС 8544 49 910 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011
"О безопасности низковольтного оборудования"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколы испытаний №№ 257-ТС, 258-ТС от 11.10.13 г.
Испытательный центр "Политест" АНО по сертификации "Электросерт", рег. № РОСС
RU.0001.21АЮ66 до 17.10.2016, Акт №237/ТФТС о результатах анализа состояния производства от
07.06.2013, проведенный Органом по сертификации продукции «ПОЛИСЕРТ» АНО по
сертификации «ЭЛЕКТРОСЕРТ», №РОСС RU.0001.10АЮ64.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 40 °С до плюс 50 °С под
навесом не более 5 лет. Минимальный срок службы 30 лет. Место нанесения единого знака обращения
продукции на рынке государств-членов Таможенного союза: на изделии, на таре (упаковке), на
сопроводительной технической документации, схема сертификации 1с

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 24.10.2013

ПО 23.10.2018

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)

А. И. Мальцев
(инициалы, фамилия)

А. В. Трошин
(инициалы, фамилия)