

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

№ ЕАЭС RU C-RU.АЮ64.В.00067/19

Серия **RU** № **0199386**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, дом 47, стр. 1. ОГРН: 1037739013355. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64 от 21.07.2015

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания». Место нахождения: 443009, Россия, город Самара, улица Физкультурная, дом 103, помещение Н6. Место осуществления деятельности: 443022, Россия, город Самара, улица Кабельная, дом 9. ОГРН: 1026301512027. Телефон: (846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания». Место нахождения: 443009, Россия, город Самара, улица Физкультурная, дом 103, помещение Н6. Место осуществления деятельности: 443022, Россия, город Самара, улица Кабельная, дом 9.

ПРОДУКЦИЯ Кабели контрольные, огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, с термическим барьером из слюдосодержащих лент, на напряжение переменного тока 0,66 кВ, с числом жил от 4 до 61 включительно, сечением медных жил от 0,75 мм² до 6 мм² включительно, марок: КВВГнг(А)-FRLS, КВВГЭнг(А)-FRLS, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К71-337-2004 «Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия»

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 2/М0625 от 04.09.2019, 1/0257 от 10.09.2019, Испытательный центр «Политест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21АД12

Акт о результатах анализа состояния производства № 2204/АО от 06.08.2019, Орган по сертификации продукции и услуг «Полисерт» АНО «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.10АЮ64

Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 26411-85 разделы 1, 2, 3, 6, 7, 8. Кабели контрольные. Общие технические условия. ГОСТ 31565-2012 п.п. 5.3, 5.4, 5.6, 5.8. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Срок хранения при температуре от минус 50 °С до плюс 50 °С, в закрытых помещениях менее 10 лет, срок службы не менее 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 30.09.2019

ПО 29.09.2024

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Далбинь Игорь Илгонович (ф.и.о.)

Афанасьев Олег Геннадьевич (ф.и.о.)