



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00117

№ ПС 007032

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания». ОГРН 1026301512027.
443009, Россия, г. Самара, ул. Физкультурная, 103, помещении №6.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания». ОГРН 1026301512027.
443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9.
Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖТЕСТ». ОГРН 1165047060001.
141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4.
Свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2022 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Кабели контрольные, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением для районов с холодным климатом, в том числе огнестойкие, с числом жил 4-61 включительно, сечением жил 0,75-6мм² включительно напряжением 0,66кВ марок: КВВГнг(A)-LS-XЛ, КВВГЭнг(A)-LS-XЛ, КВВШнг(A)-LS-XЛ, КВВГнг(A)-FRLS-XЛ, КВВГЭнг(A)-FRLS-XЛ, КВВШнг(A)-FRLS-XЛ, изготовленные по ТУ 16.К17-085-2016.
Код ОКПД 2: 27.32.13.143. Код ТНВЭД: 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 и 5.3, 5.4, 5.6, 5.8, ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 1б, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 2, ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТТМ 2, ГОСТ ИЕС 60331-21-2011 – показатель огнестойкости ПО 1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №018С от 16.08.2021 г. Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.05.2024 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.



ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К17-085-2016, 2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.08.2021 г. по 18.08.2024 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Е.И. Семерикова
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

