



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ30.Н.00167

№ ПС 007550

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 3б ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samagacable.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «ПРОМПЖЕСТ». 141410, Московская область, г. Химки, ул. Горшина, д.2, пом. 4. ОГРН 1165047060001, свидетельство № ССБК RU.ПБ30, действительно до 25.02.2025 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной
продукции)

Кабели силовые и контрольные, не распространяющие горение, с изоляцией из полимерных композиций, не содержащих галогенов или из сшитого полиэтилена и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, марок ППнг(А)-HF, ППЭнг(А)-HF, ПБПнг(А)-HF, ПьПнг(А)-HF, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ, КППнг(А)-HF, КПЭнг(А)-HF, КПБПнг(А)-HF на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К71-304-2001.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствия которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7 ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке- ПРГШ6 (Категория А) ГОСТ ИЕС 60754-2-2011 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении- ПКА1, ГОСТ 12.1.044-89 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения- ППМ2, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия- ПД1.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 086С от 11.04.2022г. Испытательная лаборатория ООО «ПромПожТест» (ИЛ ООО «ПромПожТест»), свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК.RU.21ПБ36 до 25.02.2025 г., 141401, Московская область, г.о. Химки, ул. Рабочая, д.2а. Тел./факс: +79250416569. Адрес электронной почты: info@prompozhtest.ru.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 16.К71-304-2001, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № РОСС RU.0001.13ФК39.0061 от 26.06.2020 г. по 26.06.2023 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации ДС.ИСМ.ОС04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2022 г. по 11.04.2025 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

А.В. Долматов
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Белякова
Ф.И.О.

