



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **ССБК.RU.ПБ39.П.0141**

№ **ПС 010081**

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 925 041-65-69 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Кабели огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц; силовые с числом медных жил от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 до 1000 кв.мм включительно, марок ППнг(А)-FRHF, ППнг(А)-FRHF, ПБПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПнг(А)-FRHF, контрольные, с числом медных жил от 4 до 52 включительно, сечением от 1,0 до 6 кв.мм включительно, марок КППнг(А)-FRHF, КППнг(А)-FRHF, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К71-339-2004. Код ОКПД2 27.32.13.111, 27.32.13.143. Код ТН ВЭД 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8. ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предел распространения горения при групповой прокладке – ПРГП 16 (Категория А), ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 - показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия - ПД 1, ГОСТ 12.1.044-89 - эквивалентный показатель токсичности продуктов горения ПТГПМ 2, ГОСТ ИЕС 60754-1-2015, ГОСТ ИЕС 60754-2-2015 Показатель коррозионной активности продуктов дымообразования при горении и тлении ПКА 1, ГОСТ ИЕС 60331-21-2011 - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО1

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/559 от 22.05.2025 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» Аттестат аккредитации № НСОПБ ЮА60.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательства соответствия
продукции требованиям)

1. ТУ 16.К71-339-2004; 2. Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) №RU.0001.13ФК39.00154 от 26.06.2023 г. по 26.06.2026 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации РОСС RU.001.13ФК39

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.05.2025 г. по 22.05.2028 г.

**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**

(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)

(подпись)

А.В. Пронин
Ф.И.О.

