



СИСТЕМА ДОВОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ39.Н.0146

№ ПС 010085

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения заявителя)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, дом 9, этаж 3, помещение 36 ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождения изготовителя
продукции)

Акционерное общество «Самарская Кабельная Компания» 443022, Россия, г. Самара, ул. Кабельная, 9. ОГРН 1026301512027. Телефон: +7(846) 228-23-73. Адрес электронной почты: scc@samaracable.ru.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**
(наименование и
местонахождения органа по
сертификации)

Орган по сертификации «Пожполисерт» ООО «СИ» ОГРН 1226200004227. Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. Часовая 19-3. Телефон +7 925 041-65-69 E-mail: sert-10@internet.ru, Свидетельство о подтверждении компетентности № ССБК RU.ПБ39, действительно до 28.11.2025г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной продукции)

Кабели силовые и контрольные, пониженной пожарной опасности для районов с холодным климатом, на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ частотой до 100 Гц: силовые с числом медных жил от 1 до 5 включительно, сечением от 1,5 до 630 кв.мм включительно, марок ВВГнг(А)-LS-XL, ВВГнг(А)-LS-XL, ВВГнг(А)-FRLS-XL, ВВГнг(А)-FRLS-XL, ВВГнг(А)-FRLS-XL, контрольные с количеством жил от 4 до 61 включительно, сечением от 0,75 до 6 кв.мм включительно, марок КВВГнг(А)-LS-XL, КВВГнг(А)-LS-XL, КВВГнг(А)-LS-XL, КВВГнг(А)-FRLS-XL, КВВГнг(А)-FRLS-XL, КВВГнг(А)-FRLS-XL, изготовленные в соответствии с ТУ 16.К17-085-2016. Код ОКПД2 27.32.13.111, 27.32.13.143 код ТН ВЭД 8544 49 910 8. Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
на соответствие которых
проводилась сертификация)

ГОСТ 31565-2012 п.5.3, 5.4, 5.6, 5.8; ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011 Предельное распространение горения при групповой прокладке- ПРГП16 (Категория А) ГОСТ ИЕС 60331-21-2011 - предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени ПО1, ГОСТ 12.1.044-89 Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения- ПТПМ2, ГОСТ ИЕС 61034-2-2011 Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия- ПД2.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № ПБ/583 от 16.06.2025 года выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ Тест» Аттестат аккредитации № НСОПБ ЮА60.RU.ЭО.ПР.384 от 07.09.2023г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**
(документы, представленные
заявителем в качестве
доказательств соответствия
продукции требованиям)

ТУ 16.К17-085-2016, Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) № RU.0001.13ФК39.00154 от 26.06.2023 г. по 26.06.2026 г., выдан органом по сертификации интегрированных систем менеджмента качества «ЦССК «ИНТЕРЭКОМС», 123103, г. Москва, проспект Маршала Жукова, дом 78, корпус 2, аттестат аккредитации РОСС RU.001.13ФК39.


СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.06.2025 г. по 15.06.2028 г.

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации


(подпись)

О.О. Алешин
Ф.И.О.

Эксперт (эксперты)


(подпись)

А.В. Пропин
Ф.И.О.

