

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03638
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380104
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ". Адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д.9., тел.:(846)228-23-73, факс: (846) 992-62-88, e-mail: scc@samaracable.ru, фактический адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д.9. ОГРН: 1026301512027, ИНН: 6318101450.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ КАБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ". Адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д.9., тел.: (846)228-23-73, факс: (846) 992-62-88, e-mail: scc@samaracable.ru, фактический адрес: 443022 г. Самара, улица Кабельная, д.9. ОГРН: 1026301512027.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдающего сертификат соответствия) 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел. (495) 995-10-26, факс (495) 995-10-26. ОГРН: 1037739013355. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабель контрольный, не распространяющий горение, с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной горючести, с числом жил от 1 до 61, сечением медных или алюминиевых жил от 1,5 мм² до 6 мм² включительно, на напряжение переменного тока до 1 кВ включительно, марок: АКВВГнг(А), КВВГнг(А), АКВВГЭнг(А), КВВГЭнг(А), АКВБбШнг(А), КВБбШнг(А), изготовленный по ТУ 16.К17-057-2007. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), (показатель пожарной опасности ПРГП 1б), см. приложение бланк №0393631.

код ОК 005 (ОКП)
35 6300

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
8544 49 910 9

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний №М04758-ТР от 09.10.2013, ИЦ ПБ "Пожполitest", рег. № ТРПБ.RU.ИН12 от 25.08.2010 до 24.08.2015, адрес: 129226 г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) №РОСС RU.ИС39.К00276 от 27.06.2011 года применительно к разработке, производству и реализации кабельно-проводниковой продукции, выданный ОС СМК «ЦССК "ИНТЕРЭКОМС"», №РОСС RU.0001.13ИС39, Россия, 123423, г.Москва, ул. Народного Ополчения, 32. Место нанесения знака обращения на рынке: на таре (упаковке), на сопроводительной технической документации. Схема сертификации: 5с.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 22.10.2013 по 21.10.2018



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

 А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

 А.В. Трошин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.11Б05.B.03638
(обязательная сертификация)

ТР **0393631**
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009.	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности ГОСТ Р 53315-2009, (5.3)(показатель пожарной опасности ПРГП 16).
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воз действия пламени ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воз действия пламени ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 категория А



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Н. Аксенов

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Трошин